

Localidad: ZELAIA

Tipo establecimiento: Pensión

Establecimiento: ZELAIGANE

Dirección: ZELAIA AUZOA/ HERRIKO PLAZA 1

Teléfono: 946243215, 946842709

Email: zelaigane@telefonica.net / info@zelaigane.com

Web: www.zelaigane.com

Sello de accesibilidad:



Grado de accesibilidad en cada una de las 5 diversidades funcionales:



Física: Practicable



Accesos: Practicable

El pavimento es adecuado

Hay escaleras

Nº 1

Hay rampas:

Puerta

Anchura: 80 cms



Desplazamiento horizontal: Accesible

Firme

Liso



Habitaciones: Practicable

Nº de habitaciones: 7

Nº reservadas para diversidad funcional Física: 1

Nº reservadas para diversidad funcional Sensorial: 0

Acceso

Planta baja

Puerta

Anchura: 80 cms

Mobiliario

Espacio lateral de la cama 63 cms

Espacio a pie de cama 180 cms

Tiene interruptores al lado de la cama

No tiene sistema de alarma en la habitación

Ventanas

Altura mecanismos apertura-cierre 140 cms

No hay sistema de refuerzo de información sensorial

No hay sistemas domóticos



Baños, espacios higiénicos: Practicable

Puerta

Anchura: 80 cms

Espacio de giro: 150 cms

El pavimento es antideslizante

Lavabo

Grifería tipo

Monomando

Altura: 83 cms

Inodoro

Altura: 43 cms

Espacio lateral: +80 cms

Tiene barras laterales

A un lado

Espejo

Altura borde inferior: 92 cms

Ducha

Está enrasada

Hay asiento abatible o silla de ducha

No hay sistema de alarma según normativa



Puertas y pasos libres: Practicable

Puertas

Anchura de la mayoría de puertas: 80 cms

Pasillos

Anchura mínima 110 cms



Visual: Practicable



Orientación visual: Accesible

Hay indicaciones

Legibles

Orientación buena

Contraste visual adecuado

Contraste entre puertas y paredes, paredes y suelos,
interruptores... es adecuado



Información táctil: No accesible

No existe sistema de orientación táctil



Auditiva: Practicable



Orientación auditiva: Practicable

Existe información escrita o visual

El personal no conoce la lengua de signos o no tienen contacto con intérprete de lengua de signos



Intelectual: Accesible



Orientación visual: Accesible

Hay indicaciones

Legibles

Orientación buena

Contraste visual adecuado

Contraste entre puertas y paredes, paredes y suelos, interruptores... es adecuado



Orgánica: Practicable



Habitaciones para personas con dificultades respiratorias: No accesible

Hay habitación para personas con problemas respiratorios, pero no cumple todos los criterios establecidos